


CERTIFICAT D'ESSAIS

CT-23-03-13-06

- Produit :** Panneau à 3 couches 60 mm
Plage d'épaisseur nominale : 13 – 60 mm
Encollage : encollé MUF
- Fabricant :** TILLY Holzindustrie Gesellschaft m.b.H
Krappfelder Straße 27
9330 Althofen
Autriche
- Mission :** Réalisation d'un test d'émission concernant les émissions de COV et de formaldéhyde selon la norme DIN EN 16516 (10/2020) et évaluation selon le schéma AgBB [le comité d'évaluation sanitaire des émissions de produits de construction, le trad.], selon la réglementation française sur les COV et CMR ainsi que le baubook [manuel du bois, le trad.].
- Rapport d'essai :** 2522576/2 du 13/03/2023
- Résultat d'essai :** Le produit « panneau à 3 couches » remplit les exigences selon le schéma AgBB 2018 et 2021 ainsi que les critères selon le baubook. Par ailleurs, il est classé dans la catégorie A selon la réglementation française. Il est conforme à la réglementation française CMR.

Dresden, 13/03/2023



Responsable du Laboratoire



Responsable d'essais